

## CERTIFICADO DE CALIDAD

El Centro de Investigación e Ingeniería de Productos de Ducasse Industrial S.A. certifica el sistema D-SLIDE 80, perteneciente a la línea SEGMENTA cumplen con los requerimientos establecidos por las normas UNE EN 1527:2014 y UNE EN 1670:2007.



### Información de la prueba:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Clasificación:</b> | Grado 4 - UNE EN 1527:2014 (Durabilidad)<br>Grado 2 - UNE EN 1670:2007. (Resistencia a la corrosión)                   |
| <b>Peso puerta:</b>   | 80 kg.   |
| <b>Durabilidad:</b>   | 50.000 ciclos<br>48 horas de ensayo resistencia a la corrosión – Uso en Interiores donde pueda producirse condensación |
| <b>Realizado en:</b>  | Laboratorio del Centro de Investigación e Ingeniería de Productos  |

### Información adicional:

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Rodamientos:</b> | Acero Cromado revestido PA 6.6 pigmento naranja. |
| <b>Mordazas:</b>    | Aluminio ADC 12 pintado gris plata               |
| <b>Riel:</b>        | Aluminio AA6063 T5 anodizado mate.               |

Raúl Cisterna Burgos



Centro de Investigación e Ingeniería de Productos

CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INGENIERÍA DE PRODUCTOS

Certificado nº

SG-V02\_0521